

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 1946-4:2018-06
<b>Datum / Date</b>	2018-08-06
<p>Unter Punkt 6.5.7.1 Allgemeine Anforderungen ist folgender Passus enthalten:</p> <p>„Die Filterfläche muss <math>\geq 10 \text{ m}^2</math> je <math>\text{m}^2</math> Gerätequerschnittsfläche betragen und es sind die Anforderungen der Eurovent Energieklasse A einzuhalten.“</p> <p>Es bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit mit den Normungsregularien.</p> <p>Eine Berichtigung der Norm ist in Vorbereitung.</p> <p>In der Neufassung der Norm wird die Regelung geändert und wie folgt lauten:</p> <p>„Die Filterfläche muss <math>\geq 10 \text{ m}^2</math> je <math>\text{m}^2</math> Gerätequerschnittsfläche betragen.“</p>	

- Leerseite -